



Območna enota Celje in Dravograd

Številka:

ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

Na podlagi pooblastil Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14; v nadaljevanju ZIN) v zvezi s 17. členom Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur. list RS, št. 59/06-UPB2 in 40/14; v nadaljevanju ZZdrI) se sestavi zapisnik o **kontrolnem in rednem** inšpekcijskem pregledu.

Zapisnik je sestavljen v (kraj) **Šešče** dne **9.10.2018** pri zavezancu Upravljavec Vodovodnega omrežja Ločica, **Ivan Jerman, Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko** v zadevi **Vodovodno omrežje Ločica**

Davčna številka: **SI**

Pregled se je pričel ob 13:00 uri.

Uradna/e oseba/e, ki je/so opravila/e inšpekcijski pregled: **Špela Fotivec, zdr.inšp.**

Prisotni pri pregledu: **Ivan Jerman, odgovorna oseba**

INŠPEKCIJSKI PREGLED JE BIL OPRAVLJEN Z NAMENOM PREVERJANJA SPOŠTOVANJA ZAKONODAJE, KI UREJA PODROČJA:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> nalezljivih bolezní | stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah |
| <input type="checkbox"/> zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane | <input type="checkbox"/> splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj |
| <input checked="" type="checkbox"/> zdravstvene ustreznosti pitne vode | <input type="checkbox"/> ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti |
| <input checked="" type="checkbox"/> objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo | <input type="checkbox"/> pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja |
| <input type="checkbox"/> materialov in izdelkov, namenjenih za stik z žvili | <input type="checkbox"/> zdravniške službe |
| <input type="checkbox"/> kozmetičnih proizvodov | <input type="checkbox"/> duševnega zdravja |
| <input type="checkbox"/> igrač | <input type="checkbox"/> zdravilstva |
| <input type="checkbox"/> omejevanja uporabe tobaknih in povezanih izdelkov | <input type="checkbox"/> pacientove pravice |
| <input type="checkbox"/> omejevanja porabe alkohola | <input type="checkbox"/> zdravstvena dejavnost |
| <input type="checkbox"/> higienske ustreznosti bazenskih kopalnih vod | <input type="checkbox"/> varnosti na smučiščih |
| <input type="checkbox"/> minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopalniščih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega | |

Pri pregledu je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- HACCP Sistem analiz tveganja in določanja kontrolnih točk;
- Letno poročilo o skladnosti pitne vode;
- Načrt obveščanja o stanju vodooskrbe uporabnikov na območju Vodovoda Ločica;
-

Sestavni del tega zapisnika so naslednje priloge: priloga pitna voda, fotografija zajetja (predočena prisotnemu)

UGOTOVITVE :

Po uradni dolžnosti in na podlagi pooblastil Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l. RS, št. 36/2004) je zdravstvena inšpektorica opravila redni inšpekcijski pregled pri odgovorni osebi in upravljavcu Ivanu Jermanu, Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko, in sicer na Vodovodnem omrežje Ločica, zajetje Smečka, v zvezi s spoštovanjem določb Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – ZZUZIS (Ur.l. RS, št. 52/00, 42/02, 47/04), določb Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/03 in 25/09).

Redni inšpekcijski pregled je opravljen v segmentih, ki so označeni v prilogi OB06-32-01, ki je sestavni del tega zapisnika.

Na sistemu se vode ne pripravlja. Izdelan je načrt čiščenja, ki se izvaja po izdelanem načrtu.

Pregleda se vzorce analiz odvzetih v okviru državnega monitoringa. V letu 2017 sta bila odvzeta 2 vzorca, in sicer 11. 9. 2017 (neskladen na parametru koliformne bakterije – rezultat 20 CFU/100 ml) in 3.4. 2017 (neskladen na parametru št. kolonij pri 22 °C – rezultat >300 CFU/ml).

Zavezanec izjavi, da so v obeh primerih pregledali sistem, izvajali ukrepe, opozorili uporabnike, povedali da prekuhavanje ni potrebno. Na sistemu se razen občasnega pojavljanja koliformnih bakterij nikoli ne pojavljajo bakterije E coli ali enterokoki.

V okviru notranjega nadzora so odvzeli 1 vzorec letno, in sicer v letu 2017 na parametre (E coli, koliformne bakterije in skupno število mikroorganizmov) in tudi v letu 2018. Oba vzorca sta bila skladna.

Ugotovi se, da zavezanec ne izvaja vzorčenja na Clostridium perfringens in enterokoke.


Dne 24.10.2018 se pregleda zbere za leto 2017 v aplikaciji www.npv.si. Iz aplikacije ni mogoče ugotoviti oddanih zbirov. Prav tako se na spletni strani občine Vransko preveri objava letnega poročila za leto 2017.

Zavezanca se na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru opozori na ugotovljeno neskladje z 3. členom v povezavi z Prilogo 1 Pravilnika o pitni vodi (vzorčenje na parametre Clostridium perfringens in enterokoki) ter obveščanje uporabnikov v skladu z 34. členom Pravilnika o pitni vodi (objava Letnega poročila za leto 2017) in vnos v aplikacijo www.npv.si in določi rok do 1.12.2018 da ugotovljeno neskladje odpravi.


Zapisnik je prebran. Stranka v zvezi z zapisnikom izjavlja: ___ Ni pripomb. _____

Pregled je zaključen dne 24.10.2018 ob 14:00 uri. Zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod stranka v postopku in en izvod inšpektor.

Podpisi navzočih:



Podpis inšpektorja(ev):





PITNA VODA					
	obravnavano	neskladno		obravnavano	neskladno
NOTRANJI NADZOR - SHP			NOTRANJI NADZOR - HACCP		
IVZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analiza dejavnikov tveganja	x	<input type="checkbox"/>
Območje zasetja	x	<input type="checkbox"/>	KKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objekt in prostor in vzdrževanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kritične mejne vrednosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oprema in naprave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Monitoring KKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Priprava vode	<input type="checkbox"/>	x	Korekcijski postopki	x	<input type="checkbox"/>
Raziskovalna dela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifikacija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čiščenje	x	<input type="checkbox"/>	Dokumentacija	<input type="checkbox"/>	x
Zaposleni	x	<input type="checkbox"/>	Vzorčenje	<input type="checkbox"/>	x
Načrt delovanja ob izrednih dogod.		<input type="checkbox"/>	Zbirke podatkov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prevoz / Transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ali je notranji nadzor vzpostavljen	x	<input type="checkbox"/>
Nadzor nad škodljivci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODSTOPANJE		
UKREPI IN OMEJITVE UPORABE			Odstopanje*	x	<input type="checkbox"/>
Ukrepi za odpravo vzrokov nesklad.	x	<input type="checkbox"/>	Ali je IVZ/ZZV opozoril upravljavca, da mora pridobiti dovoljenje za odstop*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omejitev ali prepoved uporabe	x	<input type="checkbox"/>			
Neskladnost - hišno omrežje	x	<input type="checkbox"/>	Ali je upravljavec vložil vlogo za odstopanje na Ministrstvo za zdravje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obveščanje uporabnikov – načrt	x	<input type="checkbox"/>			
Obveščanje uporabnikov – izvajanje	x	<input type="checkbox"/>	Ali je Ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje za odstopanje*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DRUGO					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*neskladnost se ne nanaša na upravljavca vodooskrbnega sistema, podatek je informacija o stopnji v kateri se nahaja postopek